

大阪狭山市立小・中学校施設の耐震性能について

平成23年11月末現在

学校名	棟名	構造・階数	面積(㎡)	建築年 (等増築で 建築年複数)	Is値	耐震性能の 有・無	備考
東小学校	管理・教室棟(東)	R-3	2,156	S44等	0.71	有	H20年度 補強済
	特別教室棟(東)	R-3	842	S45等	0.71	有	H20年度 補強済
	教室棟(南)	R-3、S-3	1,519	S49等	0.72	有	H22年度 補強済
	教室棟(南)	S-2	345	S56	0.80	有	-
	教室棟(北)	R-3	870	S44	0.80	有	H22年度 補強済
	渡廊下	R-3	45	S49	1.10	有	H22年度 補強済
西小学校	体育館	R-2	883	H7	新耐震	有	-
	管理・教室棟(東)	R-3	2,115	S45等	0.72	有	H23年度 補強済
	配膳室棟	S-3	107	S48	2.70	有	-
	教室棟(北)	R-3	423	S57	新耐震	有	-
	教室棟(南)	S-2	385	S62	新耐震	有	-
	体育倉庫	S-2	110	S63	新耐震	有	-
	特別教室棟(南)	R-3	820	S46	0.74	有	H23年度 補強済
	教室棟(南)	S-3	261	S50	0.72	有	H23年度 補強済
南第一小学校	教室棟(北)	R-3	171	S55	1.08	有	-
	体育館	R-1	604	S47	0.74	有	H22年度 補強済
	高学年棟	R-3、S-3	2,338	S45等	0.71	有	H20年度 補強済
	管理棟	R-2	997	S45	0.73	有	H20年度 補強済
	低学年棟	R-2	896	S45	0.72	有	H22年度 補強済
	新館	R-3	974	S48	0.74	有	H22年度 補強済
	便所棟	S-3	71	H8	新耐震	有	-
	渡廊下	R-2	35	S45	0.80	有	-
南第二小学校	渡廊下	R-2	46	S45	1.02	有	-
	渡廊下	R-3	47	S48	0.86	有	H22年度 補強済
	体育館	R-1	657	S45	0.99	有	H22年度 補強済
	低学年棟	R-3	1,535	S49	0.73	有	H17年度 補強済
	高学年棟	R-3	2,565	S49等	0.80	有	H17年度 補強済
	低学年棟	R-2	212	S56	3.09	有	-
	管理・特別教室棟	R-2	1,230	S49	0.71	有	-
	体育館	R-2	784	S49	1.79	有	H14年度 補強済
北小学校	教室棟(南)	R-3	2,394	S52	0.71	有	H21年度 補強済
	教室棟(南)	R-3	1,633	S52	0.72	有	H21年度 補強済
	教室棟(北)	R-3	256	S55	0.80	有	H21年度 補強済
	体育館	R-1	713	S52	0.37	無	H24年度工事予定
南第三小学校	校舎棟(南)	R-3	1,500	S53	0.80	有	H23年度 補強済
	校舎棟(南)	R-4	3,025	S53	0.70	有	H23年度 補強済
	校舎棟(北)	R-4	337	S55	0.88	有	-
	体育館	R-1	713	S53	0.70	有	H22年度 補強済
第七小学校	管理棟	R-3	1,766	H2	新耐震	有	-
	渡廊下	R-2	32	H2	新耐震	有	-
	教室棟	R-3	2,622	H2	新耐震	有	-
	教室棟	R-1	89	H18	新耐震	有	-
	体育館	R-1	772	H2	新耐震	有	-
狭山中学校	普通教室棟	R-2	487	S36	0.62	無	H24年度工事予定
	普通教室棟(北)	R-3	813	S46	0.34	無	H24年度工事予定
	便所棟	S-2	73	S53	0.85	有	-
	普通教室棟	R-2	1,478	S41	0.45	無	H24年度工事予定
	特別教室棟	R-3	1,192	S43	0.35	無	H24年度工事予定
	倉庫	S-2	118	S48	0.85	有	-
	普通・特別教室棟	S-2	768	S55	0.85	有	-
	配膳室棟	S-2	81	S48	2.70	有	-
南中学校	体育館	R-2	1,172	S51	0.77	有	H23年度 補強済
	教室棟	R-3	1,366	S51等	0.74	有	H23年度 補強済
	管理棟	R-3	1,875	S47	0.71	有	H23年度 補強済
	特別教室棟	R-2	760	S47	0.86	有	-
	部室棟	S-2	170	H7	新耐震	有	-
	教室棟	R-3、S-3	2,628	S47	0.70	有	H23年度 補強済
	渡廊下	R-2	43	S47	0.86	有	-
	渡廊下	R-3	72	S47	0.88	有	H23年度 補強済
第三中学校	体育館	R-2	1,005	S47	0.83	有	H23年度 補強済
	管理・普通教室棟	R-4	3,755	S56	0.70	有	H23年度 補強済
	特別教室棟	R-3	1,878	S56	0.71	有	H23年度 補強済
	部室棟	S-2	116	H5	新耐震	有	-
	普通教室棟	R-4	362	S58	新耐震	有	-
	PC教室棟	R-2	341	H5	新耐震	有	-
	渡廊下	R-3	71	S56	1.67	有	-
	体育館	R-2	1,139	S56	1.60	有	H21年度 補強済
市立小・中学校	10校	61,658	67棟				
補強の必要な棟数		4,683	5棟		H23年度末耐震化率	92.53%	
耐震性のある棟数		56,975	62棟				